

## Art.:73262

### Bomba descarga condensados / Pump for condensate discharge

Características	Features
1. Unidad de bomba para evacuar los condensados en unidades de aire acondicionado y de refrigeración de hasta 13Kw	1. Pump unit allowing condensates to be evacuated in air conditioning and refrigeration units up to 13Kw
2. Caudal máximo 10 l/h	2. Maximum flow rate 10 l/h
3. Carga máxima 8 m columna de agua	3. Maximum head 8 m WS
4. Temperatura máxima agua drenaje 40°C	4. Max. discharge water temperature 40°C
5. Tubo de descarga Ø int. 6 mm	5. Discharge tubing Ø int. 6 mm
6. Tensión de alimentación 230 VCA 50-60Hz 16W	6. Electrical power supply 230 VAC 50-60Hz 16W
7. La bomba no funciona de forma continua	7. This pump cannot run continuously
8. Interruptor de seguridad con cables de 3A libres de potencial. Contactos NC	8. Safety switch with 3A volt-free wires. NC contacts
9. Dispositivo Clase II	9. Class II appliance
10. Homologación CE	10. CE approved
11. Dimensiones 113 x 120 x 63mm	11. Dimensions 113 x 120 x 63mm
12. Montaje en pared (tornillos incluidos)	12. Wall mounted unit (included screws)
13. Peso 0,475 Kg	13. Weight: 0,475 Kg



Instalación	Installation
<p><b>ATENCIÓN:</b> Lea por completo y con toda la atención las instrucciones antes de proceder a la instalación, la puesta en funcionamiento o el mantenimiento de la bomba. La instalación debe ser realizada únicamente por personal cualificado</p> <p>Para que funcione, es necesario que la alimentación de la bomba esté protegida por un interruptor diferencial. Proteja con un interruptor las restantes conexiones eléctricas. Asegúrese de que el cable</p>	<p><b>WARNING:</b> Read instructions completely prior to installing operating or servicing the pump. The installation may only be performed by a qualified person.</p> <p>Is required for the operation of the pump, protect the main supply and residual current with circuit-breaker. Protect with a circuit-breaker the rest of the electrical connections. Ensure that power cord is NOT plugged in when performing any type of work</p>

eléctrico NO esté conectado cuando realice cualquier tipo de operación en la bomba.

Coloque la bomba de manera que quede nivelada montada en la pared, para asegurar su correcto funcionamiento.

Para el correcto funcionamiento de la bomba, las partes que puedan sufrir desgaste y su durabilidad dependen de la realización de un mantenimiento regular. Con el paso del tiempo, los residuos se van acumulando en el fondo del depósito y dichos sedimentos pueden atascar la bomba y provocar el bloqueo del flotador.

Por ello se recomienda comprobar las entradas y los tubos cada 2 años y limpiar las áreas y partes correspondientes.

on the pump.

The pump must be level mounted on the wall to ensure a proper operation.

The proper function of the pump, its wear parts and its product life are mainly dependant on regular serving and maintenance of the unit. Particulates settle on the bottom of the tank in the course on time. This sediment can lead to pump clogging and block the float switch.

It is therefore recommended to service the pump piping inlets and pressure port biannually and if necessary, clean the respective areas and parts.

## CURVA DE DESCARGA / DISCHARGE CHART

