



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ**

**№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00193**

(номер сертификата соответствия)

**ЗАЯВИТЕЛЬ**

Общество с ограниченной ответственностью «РУСИНТЕХ». Адрес: 117405, Россия, г. Москва, ул. Кирпичные Выемки, д. 2, корп 1, пом XII, комната 63. ОГРН 5147746228284. Телефон: +7 (499) 348-11-11. E-mail: info@rusintech.pro

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ**

Филиал Общества с ограниченной ответственностью «РУСИНТЕХ». Адрес: 198097, Россия, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 29, строение «О», пом. 39А. ОГРН 5147746228284. Телефон: +7 (499) 348-11-11.

**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ**

Общество с ограниченной ответственностью «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР «ПОЖ-АУДИТ». Адрес: 109428, Россия, г. Москва, Рязанский проспект, д.10, стр.2, тел./факс: +7 (495) 740-43-62 (61), e-mail: info@pozhaudit.ru. Почтовый адрес: 109456, г. Москва, а/я 4. ОГРН: 5087746009489. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 14.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации, уполномочен Некоммерческим партнерством «Национальная академия наук пожарной безопасности» НАНПБ

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ**

код ОКПД2 (ОК034) **28.29.22.190**

код ТН ВЭД России ---- -- --- -

Автономные установки пожаротушения на основе термоактивирующегося микрокапсулированного огнетушащего вещества (Терма ОТВ) «ФОГ», выпускаемые по ТУ 4854-002-40033110-2015 (перечень моделей – см. Приложение № 0000701). Серийный выпуск.

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ**

ГОСТ Р 56459-2015 «Устройства пожаротушения автономные с применением термоактивируемых микрокапсулированных газовыделяющих огнетушащих веществ. Общие технические требования. Методы испытаний», ТУ 4854-002-40033110-2015 «Автономные установки пожаротушения «ФОГ» на основе термоактивирующегося микрокапсулированного огнетушащего вещества (Терма ОТВ). Технические условия».

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ, ДОКУМЕНТЫ, ПОСЛУЖИВШИЕ ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ ПОДТВЕРЖДЕНИЯ СООТВЕТСТВИЯ**

Протокол испытаний № Д-6/06-2017 от 21.06.2017 г. испытательного центра ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН24, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; Акт о результатах анализа состояния производства № 033Д/ОС-17 от 28.04.2017 г. органа по сертификации ООО «НТЦ «ПОЖ-АУДИТ», аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ34, внесен в реестр аккредитованных лиц 15.05.2015 г. Федеральной службой по аккредитации; схема сертификации 4с.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ**

с 22.06.2017 г. по 21.06.2022 г.



Руководитель (заместитель руководителя) органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

*М.И. Гарунтаев*  
подпись

**Д.А. Гарунтаев**  
инициалы, фамилия

*Д.В. Борисов*  
подпись

**Д.В. Борисов**  
инициалы, фамилия

РП № 0003161

СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПРОДУКЦИИ  
«РЕГИСТР ПОЖТЕСТ»



**ПРИЛОЖЕНИЕ  
К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ №**

**№ ССРП-RU.ПБ34.Н.00193**

Автономные установки (устройства) пожаротушения «ФОГ»  
на основе термоактивирующегося микрокапсулированного огнетушащего вещества  
(Терма ОТВ), выпускаемые по ТУ 4854-002-40033110-2015

Перечень моделей установок.

Условное обозначение:  
ФОГ/П-(1)-(2)-(3)/(4)

Установки в исполнении «пластина» для защиты объектов объемом 0,5; 20; 30; 35; 45; 50;  
65 дм<sup>3</sup> соответственно.

Расшифровка обозначения:

- (1) — тип применяемого огнетушащего вещества (Д, П)
- (2) — вид полимерной матрицы (1...6)
- (3) — вид подложки (О, А, С, Е, К, М, Т, Ф, Э)
- (4) — защищаемый объем (0,5; 20; 30; 35; 45; 50; 65)



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

Эксперт (эксперты)

  
подпись  
  
подпись

Д.А. Тарунтаев  
инициалы, фамилия

Д.В. Борисов  
инициалы, фамилия

РП № 0000701